

## 江门市2018年11月国控企业（废气）监督性监测结果

单位：mg/m<sup>3</sup> 林格曼黑度：级

序号	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	是否达标	超标倍数	备注
1	新会区	江门市新会区冠华针织厂有限公司	75t/h燃煤锅炉×2总烟道采样口	火电厂大气污染物排放标准	2018-11-5	烟尘	<20	20	是		
						二氧化硫	7	200	是		
						氮氧化物	92	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
2	新会区	新会双水发电厂有限公司	5机组烟道采样口	火电厂大气污染物排放标准	2018-11-7	烟尘	<20	20	是		
						二氧化硫	10	200	是		
						氮氧化物	20	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
			6机组烟道采样口		2018-11-7	烟尘	<20	20	是		
						二氧化硫	11	200	是		
						氮氧化物	13	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		

注：执行标准由属地环保主管部门提供