

清远市2017年第一季度国控重点源（废气国控）监督性监测结果（1家）

| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 污染源类别 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否超标 | 备注 |
|----|-----|--------------|-------|--------------|---|-------------|----------|--------|---------|------|-------|------|----|
| 1 | 清新区 | 森叶（清新）纸业有限公司 | 废气国控 | 火电厂大气污染物排放标准 | /燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/型 /燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W型火焰炉膛的火力发电锅炉、现有循环流化 | 130T锅炉废气排放口 | 2017/1/3 | 汞及化合物 | 0.00003 | 0.03 | mg/m3 | 否 | |
| | | | | | | | | 林格曼黑度 | <1 | 1 | 级 | 否 | |
| | | | | | | | | 烟尘 | 1 | 30 | mg/m3 | 否 | |
| | | | | | | | | 二氧化硫 | 26 | 200 | mg/m3 | 否 | |
| | | | | | | | | 氮氧化物 | 133 | 200 | mg/m3 | 否 | |

备注：若监测值低于检测限，填报检测限前加“<”；未监测填写“—”。

编制：邹颖

审核：

签发：

日期：2017年2月10日