

江门市2017年国控企业污染源6月（废气重点）监督性监测结果

单位: mg/m<sup>3</sup>

序号	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称(单位)	污染物浓度	标准限值	是否达标	超标倍数	备注
1	江海区	信义环保特种玻璃(江门)有限公司	600t/d生产线(一线)窑炉废气治理设施处理后	平板玻璃工业大气污染物排放标准	2017-6-14	氟化物	1.05	5	是		
						氯化氢	3.88	30	是		
					2017-6-14	氟化物	1.36	5	是		
						氯化氢	1.68	30	是		
					2017-6-14	氟化物	2.66	5	是		
						氯化氢	3.76	30	是		
					2017-6-14	氟化物	1.25	5	是		
						氯化氢	2.48	30	是		
2	新会区	江门市新会区冠华针织厂有限公司	75t/h燃煤锅炉×2总烟道采样口	火电厂大气污染物排放标准	2017-6-28	烟尘	13.7	20	是		
						二氧化硫	38	200	是		
						氮氧化物	168	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
3	台山市	广东国华粤电台山发电有限公司	1-2#机组总烟道采样口	火电厂大气污染物排放标准	2017-6-12	烟尘	12	20	是		
						二氧化硫	14	200	是		
						氮氧化物	31	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
			2017-6-12		烟尘	13	20	是			
					二氧化硫	36	200	是			
					氮氧化物	16	200	是			
					林格曼黑度	1	1	是			
水及其化合物	<0.0025	0.03	是								