

东莞市2017年第三季度七月国控企业污染源（危废废气）监督性监测结果

序号	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	监测浓度 (mg/m ³)	标准限值 (mg/m ³)	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	东莞市	东莞中科环保电力有限公司	1#烟囱	生活垃圾焚烧污染控制标准	2017/7/11	二氧化硫	<15	100	mg/m ³	是		
						氮氧化物	140	300	mg/m ³	是		
						汞及化合物	<0.0025	0.05	mg/m ³	是		
						颗粒物	1.4	30	mg/m ³	是		
						一氧化碳	3	100	mg/m ³	是		
			氯化氢			19	60	mg/m ³	是			
			二氧化硫			<15	100	mg/m ³	是			
			氮氧化物			110	300	mg/m ³	是			
			汞及化合物			<0.0025	0.05	mg/m ³	是			
			颗粒物			5.6	30	mg/m ³	是			
			一氧化碳		5	100	mg/m ³	是				
			氯化氢		10	60	mg/m ³	是				
			二氧化硫		32	100	mg/m ³	是				
			氮氧化物		114	300	mg/m ³	是				
			汞及化合物		<0.0025	0.05	mg/m ³	是				
颗粒物	12.6	30	mg/m ³	是								
一氧化碳	4	100	mg/m ³	是								
氯化氢	9.2	60	mg/m ³	是								
2	东莞市	东莞山本电子科技有限公司	排放口	电镀污染物排放标准	2017/7/19	硫酸雾	0.34	30	mg/m ³	是		
						氯化氢	1.9	30	mg/m ³	是		
3	东莞市	东莞生益电子有限公司万江分厂	酸雾排放口	电镀污染物排放标准	2017/7/13	硫酸雾	0.16	30	mg/m ³	是		
						氯化氢	1.6	30	mg/m ³	是		
4	东莞市	东莞市五株电子科技有限公司	硫酸雾排放口	电镀污染物排放标准	2017/7/11	硫酸雾	0.034	30	mg/m ³	是		

注：<表示检验数值低于方法最低检出限，以所使用的方法检出限值报出。