

东莞市2017年第三季度八月国控企业污染源（危废废水）监督性监测结果

序号	行政区	企业名称	受纳水体	监测点名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
1	东莞市	东莞联桥电子有限公司	其他	废水排放口	2017/8/2	PH值	7.31	6-9	无量纲	是		
						总磷	<0.01	1	mg/L	是		
						化学需氧量	33	80	mg/L	是		
						总汞	0.00004	0.005	mg/L	是		
						总镉	<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬	<0.03	0.5	mg/L	是		
						六价铬	<0.04	0.1	mg/L	是		
						总砷	0.0003		mg/L			
						总铅	<0.07	0.1	mg/L	是		
						总镍	<0.02	0.5	mg/L	是		
						总铜	0.022	0.5	mg/L	是		
						悬浮物	8	30	mg/L	是		
						总锌	0.018	1	mg/L	是		
						总铁	0.38	2	mg/L	是		
						总银	<0.02	0.1	mg/L	是		
						氨氮	9.22	15	mg/L	是		
						总氮	12.1	20	mg/L	是		
氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2	mg/L	是								
氟化物	0.13	10	mg/L	是								
石油类	0.05	2	mg/L	是								
2	东莞市	东莞美维电路有限公司	其他	废水排放口	2017/8/7	总氮	6.63	20	mg/L	是		
						氰化物（总氰化合物）	<0.001	0.2	mg/L	是		
						氟化物	0.42	10	mg/L	是		
						石油类	<0.04	2	mg/L	是		
						总铜	0.048	0.5	mg/L	是		
						悬浮物	10	30	mg/L	是		
						化学需氧量	38	80	mg/L	是		
						总汞	0.00004	0.005	mg/L	是		
						六价铬	0.013	0.1	mg/L	是		
						总砷	0.0033		mg/L			
						总铅	<0.07	0.1	mg/L	是		
						总镍	<0.02	0.5	mg/L	是		
						PH值	7.28	6-9	无量纲	是		
				总磷		0.02	1	mg/L	是			
				总锌		<0.004	1	mg/L	是			
				总铁		0.06	2	mg/L	是			
				总银		<0.02	0.1	mg/L	是			
				氨氮		3.44	15	mg/L	是			
				总镉		<0.005	0.01	mg/L	是			
				总铬		<0.03	0.5	mg/L	是			
镍预处理排放口	总银	<0.02	0.1	mg/L	是							
	总汞	0.00004	0.005	mg/L	是							
	总镉	<0.005	0.01	mg/L	是							
	总铬	<0.03	0.5	mg/L	是							
	六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是							

				银预处理排放口		总铅	<0.07	0.1	mg/L	是		
						总镍	<0.02	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.000053	0.005	mg/L	是		
						总镉	<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬	<0.03	0.5	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
						总铅	<0.07	0.1	mg/L	是		
						总镍	<0.02	0.5	mg/L	是		
						总银	<0.02	0.1	mg/L	是		
3	东莞市	东莞南城新科磁电制品有限公司	珠江三角洲河网区	排放口	2017/8/14	PH值	7.33	6-9	无量	是		
						生化需氧量	2	20	mg/L	是		
						磷酸盐(以P计)	0.02	0.5	mg/L	是		
						化学需氧量	<10	90	mg/L	是		
						悬浮物	6	60	mg/L	是		
						氨氮	<0.025	10	mg/L	是		
4	东莞市	扬宣电子(东莞)有限公司	其他	废水排放口	2017/8/2	总砷	0.00038		mg/L			
						总铅	<0.07	0.1	mg/L	是		
						总镍	<0.02	0.5	mg/L	是		
						总铜	0.182	0.5	mg/L	是		
						悬浮物	8	30	mg/L	是		
						总锌	0.034	1	mg/L	是		
						总铁	0.55	2	mg/L	是		
						总银	<0.02	0.1	mg/L	是		
						氨氮	3.93	15	mg/L	是		
						总氮	54.8	20	mg/L	否	1.7	
						氰化物(总氰化合物)	<0.001	0.2	mg/L	是		
						氟化物	0.14	10	mg/L	是		
						石油类	0.09	2	mg/L	是		
						六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
						总镉	<0.005	0.01	mg/L	是		
						总铬	<0.03	0.5	mg/L	是		
						PH值	6.87	6-9	无量纲	是		
						总磷	<0.01	1	mg/L	是		
						化学需氧量	35	80	mg/L	是		
						总汞	<0.00004	0.005	mg/L	是		

注：<表示检验数值低于方法最低检出限，以所使用的方法检出限值报出。