

江门市2018年9月国控企业（废气）监督性监测结果

单位：mg/m³ 林格曼黑度：级

序号	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	是否达标	超标倍数	备注
1	新会区	新会双水发电厂有限公司	5机组烟道 采样口	火电厂大气 污染物 排放标准	2018-9-6	烟尘	<20	20	是		
						二氧化硫	3	200	是		
						氮氧化物	27	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		
			6机组烟道 采样口		2018-9-6	烟尘	<20	20	是		
						二氧化硫	3	200	是		
						氮氧化物	24	200	是		
						林格曼黑度	1	1	是		